

# Dichiarazione UE di conformità

- Traduzione -  
(italiano)

ZA75-I 1910 Index 015

**Costruttore:** ZIEHL-ABEGG SE  
Heinz-Ziehl-Straße  
74653 Künzelsau  
Germania

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

## I prodotti:

- Motori a rotore esterno MK.., MW..
- Ventilatori assial DN.., FA.., FB.., FC.., FE.., FF.., FG.., FH.., FL.., FN.., FS.., FT.., FV.., VN.., VR.., ZC.., ZF.., ZG.., ZN..
- Ventilatori radiali ER.., GR.., RA.., RD.., RE.., RF.., RG.., RH.., RK.., RM.., RR.., RZ.., WR..
- Ventilatore a flusso trasversale QG.., QK.., QR.., QT..

## Il tipo di motore:

- Motore asincrono con rotore esterno o interno
- Motore asincrono a rotore interno o esterno con convertitore di frequenza integrato
- Motore a rotore interno o esterno a commutazione elettronica
- Motore a rotore interno a commutazione elettronica con controllore EC integrato

## Questi prodotti sono conformi alle seguenti direttive UE:

- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva ErP 2009/125/CE, in combinato disposto con il regolamento (UE) n . 327/2011

## Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

EN 60034-1:2010 + Cor.:2010                      EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012  
EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010            EN 61000-6-2:2005 + AC:2005  
EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013

Il rispetto della Direttiva ErP 2009/125/CE non è riferito ai motori a rotore esterno MK.., MW..

Tutte le indicazioni pertinenti come dalla Direttiva ErP fanno riferimento alle misure rilevate con la configurazione di prova standard. Per maggiori dettagli, rivolgersi al produttore.

La conformità con la Direttiva EMC 2014/30/UE si riferisce solo a quei prodotti, se è collegato dopo le istruzioni di montaggio/operative. Se questi prodotti sono integrati in un sistema o integrati con altri componenti (ad esempio, la regolazione e controllo) e gestito, il costruttore o l'operatore è responsabile del sistema globale per la conformità alla direttiva EMC.

Künzelsau, 05.03.2019  
(Luogo, data di emissione)

ZIEHL-ABEGG SE  
Dr. W. Angelis  
Direttore tecnico del settore Tecnica di  
ventilazione  
(Nome, funzione)

*i.v. W. Angelis*

(firma)

ZIEHL-ABEGG SE  
Dr. D. Kappel  
Capo delegato sistemi elettrici  
(Nome, funzione)

*i.v. David Kappel*

(firma)

